

1. Jaka jest powierzchnia parkingu lub grubość podbudowy ze żwiru w cm?

- Powierzchnia parkingu obecnie wynosi 900m² – po powiększeniu wyniesie około 1250m²

- obecna grubość podbudowy żwiru wynosi od 0 – 10 cm

2. W punkcie 8. pisze o obrzeżach oraz betonowym fundamencie można prosić o przekrój przez fundament?

Ze względu na zastosowane standardowe i proste rozwiązania techniczne, Zamawiający nie przewiduje załączenia rysunków w postaci przekrojów.

Poniżej przedstawiono krótkie wyjaśnienie z opisem robót.

W przypadku wykonywania obrzeża z krawężników betonowych najpierw należy wykonać wykop o szerokości odpowiadającej planowanej szerokości fundamentu, czyli grubość krawężnika plus po 10 cm z każdej strony. W wykopie należy umieścić beton a na nim krawężnik, a następnie obsypać boki krawężnika betonem oraz zagęścić. Pomiędzy krawężnikami nie należy umieszczać betonu lub innego wypełniacza i zostawić wolną przestrzeń około 3-5 mm w celu niwelacji nierównego osiadania podłoża.

3. Ma Pan dokumentację zdjęciową, plan zagospodarowania z zaznaczonym parkingiem oraz obrzeżami, opis techniczny?

Przedstawiam zdjęcie parkingu



Parking - rzut poglądowy na teren prac



zasięg i długość obrzeża

obszar obecnego parkingu

obszar parkingu po powiększeniu