

Nr sprawy ZP/20/21/DIZN

Kraków, dnia 18.10.2021 r.

## Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „**Naprawa i wymiana oświetlenia w hali 3 część B zlokalizowanej na terenie Business Park Nad Drwiną w Krakowie oraz części oświetlenia na placach manewrowych**”, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm., zwaną dalej ustawą).

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, że w dniu 15 i 18 października 2021 roku wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

## Pytania

- 1. Ile jest wszystkich lamp sufitowych przeznaczonych do demontażu? Dotyczy Zadania I*
- 2. Które z materiałów dotyczących zadania II dostarcza Zamawiający? Lampy LED czy słupy - dotyczy opisu str.3, Zadanie II pkt f)*
- 3. Jakiej jest miejsce montażu 4 sztuk lamp opisanych dla zadania II pkt f). Natynkowo na ścianie czy na wysięgniku na słupie?*
- 4. Zamawiający precyzuje parametry opraw do oświetlenia placu manewrowego w tym maksymalną dopuszczoną masę. Czy Zamawiający zaakceptuje oprawy o masie do 11kg spełniające wszystkie pozostałe parametry?*

## Odpowiedzi na pytania

ad 1) Zamawiający informuje, że wymaga wymiany minimum 18 lamp. Po wymianie lamp parametr natężenia światła w hali musi wynosić zgodnie z normą min. 300 lx. Obecny stan wynosi 18 szt. Zadaniem Wykonawcy jest dobrać ilość sztuk oświetlenia do wymaganego natężenia.


ad 2) Zamawiający informuje, że posiada już zakupione 4 szt. lampy LED o parametrach opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i przekaze je wyłonionemu Wykonawcy.

ad 3) Zamawiający informuje, że do wyłącznej decyzji Wykonawcy zostawia sposób montażu na słupie 4 szt. lamp LED, które dostarczy Zamawiający, jednak zaznacza, że zgodnie z parametrami lamp opisanymi w OPZ, lampy te posiadają sposób montażu natynkowy. Zamawiający sugeruje, że Wykonawca może wykonać dodatkową platformę do montażu lamp na słupach lub wymienić w nich uchwyt do montażu na wysięgniku.

Dodatkowo Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że wysokość słupów oświetlenia ulicznego należy dobrać do pozostałych słupów w najbliższym sąsiedztwie, których wysokość wynosi 10 - 12 m.

Ad. 4) Zamawiający informuje, że zaakceptuje tego typu oprawy, o ile Wykonawca zapewni odpowiedni sposób montażu lamp, który spowoduje ich bezpieczną eksploatację w różnych warunkach atmosferycznych (np. poprzez zastosowanie wzmocnionej konstrukcji na słupach, wymianie śrub montażowych na śruby o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie, plastyczności oraz stosunku plastyczności do wytrzymałości, itp.)

**Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.**

**TOMASZ  
JAKUB  
STOCH**  Elektronicznie  
podpisany przez  
TOMASZ JAKUB STOCH  
Data: 2021.10.18  
13:29:57 +02'00'