

Kraków, dn. 12.06.2020 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. **„Przeгляд i przeprowadzenie badań sieci elektroenergetycznej SN zlokalizowanej na terenie Business Park Nad Drwiną w Krakowie”**.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, iż wpłynęły zapytania do przedmiotowego zadania. Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1. „Proszę o informację ile wyłączników SC14 posiadacie Państwo do przeglądu?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że posiada 7 szt. wyłączników SC14

Pytanie 2. „Czy olej do tych wyłączników dostarcza Wykonawca czy Zamawiający?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że do kosztów Wykonawcy należy całość prac oraz wszystkich użytych materiałów.

Pytanie 3. „Czy zabezpieczenia elektroenergetyczne zainstalowane w polach to zabezpieczenia elektromechaniczne starego typu (np. RI80, RIzc, Rigx itp.?) czy może pola już są w tym zakresie zmodernizowane o cyfrowe zespoły zabezpieczeń (np. MultiMuz, mucom, itp.)?”

Odpowiedź na pytanie 3.

Zamawiający informuje, że posiada wyłącznie zabezpieczenia elektromechaniczne.

Pytanie 4. „W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 1. Przeгляд pól SN z wyłącznikiem i zabezpieczeniem nie zostały podane ilości pól, których dotyczą poszczególne badania. Proszę o sprecyzowanie zapytania.”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że posiada 24 pola [w tym rezerwowe oraz przeznaczone dla Dystrybutora Energii]. Zamawiający w załączniku do odpowiedzi dodaje schemat rozdzielni SN.

Pytanie 5. „Zwracam się z prośbą o udostępnienie numeru telefonicznego w celu odbycia wizji lokalnej.”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, że osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Paweł Rygiel – tel.: 785 058 184.

Z poważaniem,