

Kraków, dn. 14.05 2020 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych w sprawie: **„Modernizacja kominów wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku B-3 na terenie Business Park Nad Drwiną 10 w Krakowie“**.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, iż w dniu 14 maja 2020 roku wpłynęło zapytanie do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1.

„Czy Zamawiający w punkcie IV opisu przedmiotu zamówienia w podpunkcie 9 przewiduje możliwość zastosowania płyt styropianowych o grubości zadanej w specyfikacji zamiast płyt sturodurowych?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania płyt styropianowych o grubości jak opisanej w specyfikacji.

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.