

Kraków, dn. 03.11.2020 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego (zadanie 1) oraz budowy retencji kanałowej (zadanie 2) wraz z przekazaniem Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla ww. zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych na działce nr 474/7 obr. 105 Podgórze przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie“.**

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, iż w dniu 3 listopada 2020 roku wpłynęło zapytanie do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1. „Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jaki jest orientacyjny poziom wód gruntowych na działce ?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że koncepcja którą posiada przedstawia, iż cyt. *„(...) Zwierciadło wody o charakterze swobodnym i lokalnie nieznacznie napiętym stabilizowało się na głębokości 2,3-2,8m. Zasilanie tego poziomu następuje w drodze infiltracji wód opadowych i poroztopowych w głąb podłoża oraz infiltracji bocznej wód rzeki Wisły pozostającej w kontakcie hydraulicznym z warstwą wodonośną. Okresowe wahania poziomu lustra wody uzależnione są od intensywności opadów atmosferycznych oraz stanu wody w rzece Wiśle i jej dopływach. (...)”.*

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.